

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.43260.2.6.2019.TN

25 kwietnia 2019r
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Tomasza Nabzdyjak – Kierownika Oddziału Higieny Komunalnej – nr. up 4/19, 169/19

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. - Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Wodociąg Publiczny Zawadzkie

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urządzenia wodociągowe pełnią funkcje zbiorowego zaopatrzenia w wodę. ZGK „ZAW-KOM” jest podmiotem gospodarczym powołanym przez Gminę Zawadzkie z dnia 1.02.1996r. (umowa 208.01.1996r., Akt Nr 112/1996).

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o.
ul. Świerkłańska 2, 47 – 120 Zawadzkie

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

P. Gabriela Krawiec-Górzańska – Prezes Zarządu

tel. 77- 4622200

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 756 – 10 - 06 - 498/531060759

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

P. Gabriela Krawiec-Górzańska – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)


6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

P. Piotr Siwek – Mistrz Oddziału Gospodarki Wodno-Ściekowej i Oczyszczalni Ścieków

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko/inne)



II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 25.04.2019r. 8.45
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - 26.03.2019
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 25.04.2019r. 10.45
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola sanitarna w zakresie stanu sanitarno-technicznego wodociągu, ujęć, zbiorników, prowadzenia kontroli wewnętrznej, zaopatrzenia ludności w wodę, stosowania w działalności preparatów do dezynfekcji wody oraz zbiorników wody, postępowania z wytwarzanymi odpadami i ściekami, dokumentacji dot. stanu formalno - prawnego zakładu, pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacji dot. stref ochrony bezpośredniej, dokumentacji medycznej pracowników.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: protokół kontroli, artykuły biurowe, drukarka TW-4-49-491-15-15, laptop TW-4-49-491-26-19
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
..... nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*..... nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
... nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Pozwolenie wodnoprawne
Decyzja na strefy
Wpis do KRS,
Umowa na badania w ramach kontroli wewnętrznej
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nr ZF/PK/HK/01/01/11

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Wpis do KRS 000018245. ZGK „ZAW-KOM” jest podmiotem gospodarczym powołanym przez Gminę Zawadzkie z dnia 1.02.1996r. (umowa 208.01.1996r., Akt Nr 112/1996).
Nie jest prowadzone inne postępowanie.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Stan techniczny

Urządzenia wodociągowe pełnią funkcje zbiorowego zaopatrzenia w wodę i są zlokalizowane w miejscowościach:

- Zawadzkie: wieża ciśnień, studnie 1, 1z, 3 oraz 4,
- Kielcza: zbiornik,
- Żędowice: studnia nr 5.

Właścicielem oraz jednostką odpowiedzialną jest Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. ul. Świerkłańska 2, 47 – 120 Zawadzkie. Woda z ujęć w Zawadzkiem jest gromadzona w jednym zbiorniku wieżowym o pojemności 310 m³. Woda ze studni nr 5 w Żędowicach jest gromadzona w jednym zbiorniku terenowym w Kielczy o pojemności 300 m³. Włazy w zbiorniku w Kielczy szczelne, ściany pomieszczeń bez zalań odmalowane, ogrodzenie zbiornika w dobrym stanie. Zamocowane są tablice o terenie strefy bezpośredniej. Kominki wentylacyjne w dobrym stanie, dach szczelny.

Przy wieży w Zawadzkiem znajduje się budynek obsługi z toaletami dla pracowników. Sufit, ściany w dostatecznym stanie. Obecnie trwa remont generalny wieży ciśnień i jest ona wyłączona z eksploatacji. Obecnie trwają prace wewnątrz konstrukcji, z zewnątrz rozstawione jest rusztowanie.

Dezynfekcja wody jest prowadzona wg zaleceń.

Brak jest chlorowni, podchloryn sodu jest zakupywany w miarę potrzeb i wykorzystywany.

Zawadzkie jest zasilane przez studnie - 1 i 1z znajdujące się w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 61 (osiedle), studnie nr 3 (za Walcownią Rur Andrzej), studnię nr 4 (znajdująca się pomiędzy domami mieszkalnymi i polami w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej) oraz ze studni nr 5, która znajduje się w Żędowicach. Studnie suche, teren ogrodzony, oznakowany.

Studnia nr 3 – wyłączona z eksploatacji, brak zestawu pompowego.

Studnia nr 4 pełni funkcję awaryjną, teren ogrodzony siatką, studnia zabudowana w betonowym kiosku, Kielcza i Zawadzkie są zaopatrywane ze studni nr 5, która znajduje się w Żędowicach wśród pól uprawnych. Studnia - pomieszczenie i urządzenia wodne w dobrym stanie, ściany pomalowane, teren ogrodzony, oznakowany.

Pomieszczenie studni nr 1 w dobrym stanie odmalowana, pomieszczenie suche, armatura w dobrym stanie.

Pomieszczenie studni nr 1z w dobrym stanie odmalowana, pomieszczenie suche, armatura w dobrym stanie.

W chwili obecnej pracuje tylko studnia nr 5, która zasila cały wodociąg. Po zakończeniu remontu wieży ciśnień będą wykonane badania wody ze studni nr 1 i 1z.

Wszystkie obiekty są podłączone do alarmu.

Stan sanitarno-techniczny pozostałych obiektów nie budził zastrzeżeń. Ściany i sufity czyste, bez śladów zalań, zagrzybień.

Dokumentacja/stosowanie produktów biobójczych

Produkcja wody z pozwolenie wodno-prawnego:

- Q max h 182 m³/d,
- Q śr d 1780 m³/d,
- Q max d 2493 m³/d.

Rzeczywista wydajność ujęć za 2018 r. : studnia nr 1 - 44497 i 1z – 77772 m³, studnia nr 5- 261713 m³ łącznie 383 982 m³, dobową 1049 m³/dobę

Wodociąg zaopatruje około 13 200 ludzi w Zawadzkiem, Kielczy i Żędowicach. Długość sieci bez przyłączy: Zawadzkie miasto: 14,7 km, Zawadzkie obszar wiejski: 15,3 km. Rodzaj materiału z jakich są wykonane wodociągi: żeliwo, pcv, stal. Odbiorcami usług są: szkoła, przedszkole, sklepy, gospodarstwa domowe.

Decyzja – pozwolenie wodno-prawne nr ROŚ.6223-52/10 z dnia 31.12.2010r. do dnia 31.12.2030r., wydanej przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich.

Pracownicy posiadają dokumentację medyczną.

Na wieży znajduje się apteczka.

Jest zaprowadzony wykaz produktów biobójczych, są dostępne karty charakterystyki między innymi na: Podchloryn Sodu, Wapno, Merida Antismel, Merida Desinfectin.

Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. ul. Świerkłańska 2, 47 – 120 Zawadzkie prowadzi kontrole wewnętrzne, woda jest badana w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Do protokołu będzie dołączony załącznik ZF/PK/HK/01/01/11, do wglądu w Stacji.
Na tym protokół zakończono.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
.....

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
.....
.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu — ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
.....
.....
.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie
~~nałożono~~/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....
z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy.....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania

protokołu.....
Piotr Siwek

.....
Mistrz Oddziału Gospodarki
Wodno-Ściekowej

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Kierownik
Hygieny Komunalnej
Tomasz Kobzdyjak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Zakład Gospodarki Komunalnej
"ZAW-KOM" Sp. z o.o.
47-120 Zawadzkie, ul. Swierklańska 2
tel 077/ 46 22 200 - 201, fax 077/ 46 33 504
NIP 756-10-06-498

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....25.04.2019

Mistrz Oddziału Gospodarki
Wodno-Ściekowej

.....
Piotr Siwek

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

